



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Канска
(УС и ЖКХ администрации г. Канска)

663600, г. Канск,
ул. Ленина, 4/1,
телефон 3-00-71, 3-35-30
факс 2-17-83

Е-mail: kansk_us_jkx@mail.ru

Сайт: www.kansk-adm.ru

от 04.06. 2020 г. № 0248

на № _____ от _____ 2020 г.

Директору
АО «Канская ТЭЦ»

В.Н. Владимирову
ktec@sibgenco.ru
sorokindiu@sibgenco.ru
balanevaly@sibgenco.ru

Директору ООО
«Ивтеплоналадка»

А.А. Зубанову
teploten-ivanovo@yandex.ru

Замечания к проекту актуализации на
2021 год схемы теплоснабжения города

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154, проект актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения города размещен на официальном сайте администрации города Канска в разделе АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2021 год <http://www.kansk-adm.ru/index.php/skhema-teplosnabzheniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-goroda-kanska-2013-2028-goda>. Замечания и предложения к проекту актуализации принимаются в течение 28 календарных дней, до 15 июня 2020 года.

Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска рассмотрен представленный проект актуализации. По результатам рассмотрения направляем следующие замечания:

1. Используется наименование ФГБУ «ЦЖКУ №15, фактическое наименование организации ФГБУ «ЦЖКУ №18».
2. Отсутствуют мероприятия по ведомственной котельной база отдыха «Салют» КГА ПОУ «Канский педагогический колледж», обеспечивающей теплоснабжение МКД (2-х этажный 8-квартирный жилой дом №1 базы отдыха «Салют»).
3. В варианте №1 и варианте №2 развития системы теплоснабжения города не рассматривается ликвидация котельной 4-го Военного городка ФГБУ «ЦЖКУ №18».
4. Мероприятия по котельной «Канский психоневрологический интернат» не рассматриваются в варианте №1.
5. Предусмотреть реконструкцию тепловых сетей системы теплоснабжения ООО «Тепло-Сбыт-Сервис». Согласно приказу министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №09-197 от

12.12.2019 тепловые сети системы теплоснабжения ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» признаны малонадежными.

6. В связи с планируемым присоединением потребителей левобережной части города предусмотреть строительство резервной линии тепломагистрали АО «Канская ТЭЦ» через р.Кан. В соответствии с мероприятиями утвержденной Схемы теплоснабжения города на период 2013-2028гг. предусматривается закольцовка тепломагистрали ТМ-4 у камеры ТК-1 по ул.Краснопартизанская.

Кроме того, направляем поступившие замечания теплосетевой организации МУП «КЭСС» исх.№09-176 от 01.06.2020 и теплоснабжающей организации АО «Гортепло» исх.№176 от 03.06.2020.

Приложение в электронном виде:

1.Замечания МУП «КЭСС» исх.№09-176 от 01.06.2020

2.Замечания АО «Гортепло» исх.№176 от 03.06.2020

Руководитель управления



М.В. Боборик