

“КАНСКИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬСБЫТ”

муниципальное унитарное предприятие



Почтовый адрес: 663614, г. Канск, Красноярского края, мкр. Северный, 13, пом. 87, тел. 3-81-70 факс (39161) 3-81-00

E-mail: mupkes@mail.ru

Новосибирский филиал № 2 ПАО «БИНДИК»

Р/счет 40702810520360000468

БИК 045004884

Кор/счет 30101810550040000884

ИНН 2450017488, КПП 245001001

Исх. № 09-176

«01» июня 2020г.

Руководителю

УС и ЖКХ администрации г. Канска

Боборику М.В.

Замечания

по схеме теплоснабжения города Канска на период с 2013 года до 2028 года,
актуализация на 2021 год.

1. Стр. 10 4.1.1. – микрорайоны города пишутся с большой буквы.
2. МУП «КЭСС» организация теплосетевая, а не теплоснабжающая.
3. В связи с созданием ЕТО договоры на поставку тепловой энергии и теплоносителя заключает с потребителями Отдел реализации тепловой энергии Управление теплосбытовой деятельности Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» по г. Канску.
4. Глава 1 приложение 1. В перечне участков трубопроводов включены трубопроводы, которые не эксплуатируются D529-190м, D426-969м в двухтрубном исчислении, участок трубопроводов от ТК2А до ТК5 ТМ2 учтен дважды. Изоляция трубопроводов во многих позициях указана неверно.
5. Глава 2. Неверно указана продолжительность и средняя температура отопительного периода. Не полностью заполнена таблица 1.2.1.
6. У потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной АО «Красноярскнефтепродукт» ГВС не предусмотрено. Пьезометрический график тепловых сетей подключенных к котельной АО «Красноярскнефтепродукт» не соответствует действительности.
7. В Программе не отражена проблема, которая может возникнуть при переходе на закрытую схему ГВС, связанная со значительном увеличении расхода холодной воды. Способен ли АО «Водоканал» обеспечить нужды потребителей в полном объеме.
8. В связи с дополнительным подключением большого количества потребителей тепловой энергии к ТМ4, МУП «КЭСС» считает, что с целью резервирования и снятия нагрузки с головной части трубопроводов необходимо строительство тепломагистрали от Канской ТЭЦ до ТК1 ТМ4 по ул. Краснопартизанской.
9. Пункт 13.7. Исправить ошибку г. Канск находится на территории Красноярского края, а не Республики Крым.

Директор МУП «КЭСС»

В.С. Ивко

Исполнитель

Руководитель ПТО Г.А. Качан

Тел.: 8 (39161) 2-97-90